Office Of INDORE Collector/Fire Officer,
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100017244/FNOC/COL/2024/0685

आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 24, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 18-Dec-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : SANJAY BIRTHARE VEDAANT VIDHYAKULAM KANADIA ROAD INDORE

आवेदक का पता / Applicant Address : M/S VEDAANT VIDHYAKULAM SCHOOL, SHANTI DEVI WELFARE SOCIETY, PLOT NO. 153, VILLAGE BADODIYA KALA, KANADIA ROAD, INDORE 452011

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 6376 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : VEDAANT VIDHYAKULAM SCHOOL PLOT NO. 153, VILLAGE BADODIYA KARA KANADIA ROAD INDORE INDORE District Rural Area

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100017244 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / **Remarks-**

प्रति
SANJAY BIRTHARE
M/ S VEDAANT VIDHYAKULAM SCHOOL, SHANTI DEVI WELFARE SOCIETY,
VEDAANT VIDHYAKULAM KANADIA ROAD INDORE

विषयः- स्थल M/ S VEDAANT VIDHYAKULAM SCHOOL, PLOT NO. 153, VILLAGE BADODIYA KALA, KANADIA ROAD, INDORE PLOT AREA 40522 SQM & HIGHT 12 METER BUILT-UP AREA ON G.F- 6376 SQM शैक्षणिक भवन हेतु जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र के संबंध में विषयान्तर्गत- आपके द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन क्रमांक पर आवेदित M/ S VEDAANT VIDHYAKULAM SCHOOL, PLOT NO. 153, VILLAGE BADODIYA KALA, KANADIA ROAD, INDORE PLOT AREA 40522 SQM & HIGHT 12 METER BUILT-UP AREA ON G.F- 6376 SQM शैक्षणिक भवन हेतु अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र चाहे जाने पर स्थल का निरीक्षण कराया गया तदनुसार निम्नलिखित प्रावधानों / शर्तो के तहत अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत जारी किया जाता है-

गठित समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण किया गया, समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक/ स्वामी निम्नलिखित प्रावधानों/ शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा ।

Office Of INDORE Collector/Fire Officer,
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100017244/FNOC/COL/2024/0685

आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 24, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 18-Dec-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : SANJAY BIRTHARE VEDAANT VIDHYAKULAM KANADIA ROAD INDORE

1 गठित समिती के द्वारा प्रकरण मे प्राप्त फायर अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षक प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया है । आवेदन क्रमाक 6100017244 के द्वारा के उक्त स्थल पर निर्मित की अग्निसुरक्षा हेतु फायर सुरक्षा प्रमाण पत हेतु प्राप्त हुआ है । पूर्व मे अति जिला दण्डाधिकारी इन्दौर पत्र क्रमाक 6100000306/ FNOC/ COL/2021/9743 date 24-Mar-21 से फायर प्रमाण पत्र जारी किया गया है ।

02 भवन का फायर बिग्रेड, इन्दौर की तकनीकी टीम के द्वारा स्थल भवन के फायर कंसलटेंट एवं मालिक एवं अन्य की उपस्थिति में उपकरणो को संचालित कराकर तैयार किया गया है। मौका तकनीकी समिती की निरीक्षण रिपोर्ट प्रमुख अधीक्षक फायर इन्दौर के पत्र क्रमांक अशसे/ प्र0अधी/ री/ /24 दिनांक 19-09-24 के द्वारा प्रस्तुत की उक्त स्थल पर फिक्स फायर इन्स्टालेशन तथा स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है। जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार फायर उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड भाग 04 के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये है तथा उपयुक्त फायर फायटिंग व्यवस्था होने का निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।

03 फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रहना अनिवार्य होगा।

04 भवन में स्थापित समस्त पोर्टेबल एवं फिक्स फायर फायटिंग सिस्टम हर समय आपरेशन / चालू स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा समस्त फायर उपकरणो के आपरेशन / चालू होने का रिकार्ड मानको / नियामनुसार विधिवत रखा जावे तथा भवन में कार्यरत / उपलब्ध समस्त स्टाप को भवन में स्थापित फायर उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा । फायर उपकरणो के मानको के निर्धारित समयानुसार ररख-रखाब किया जाना अनिवार्य होगा ।

05 आवेदक स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग 04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानको का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्निप्राधिकारी को अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र /(Fire Safety Certificate) निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

06 आवेदक / स्वामी भवन मे नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारण आई एस मानकों के अनुसार प्रावधानित समय.सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

07 प्रकरण हेतु ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेजो में यदि कोई दस्तावेज की अबैधता या गलत पाये जाते है तथा भवन का निर्माण अबैध या अनुमति से अधिक निर्माण पाया जाता गया तो जारी किया गया फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावे तथा दस्तावेज गलत प्रस्तुत किये जाने के संबंध में नियमानुसार बैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

Office Of INDORE Collector/Fire Officer,
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100017244/FNOC/COL/2024/0685

आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 24, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 18-Dec-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : SANJAY BIRTHARE VEDAANT VIDHYAKULAM KANADIA ROAD INDORE

08 जारी किया जाने वाला ऑनलाईन फायर प्रमाण पत्र अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत जारी किया जा रहा है इसे सम्पत्ति / भवन/ भूमि आदि का मालिकाना हक हेतु बैध दस्तावेज नही माना जावगा। यह आनलाईन प्रमाण पत्र मात्र अग्सिुरक्षा से संबंधित है ।

09 आवेदक/ स्वामी को समस्त सक्षम प्राधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा/ एनओसी/ तथा शर्तो का पालन करना बंधनकारी होगा। अन्यथा स्वयं उत्तरदायी होगें।

10 भवन की विधुत व्यवस्था के रख-रखाब हेतु एक इलेकिट्रीशियन की तैनाती में संचालित किया जावे तथा प्रतिवर्ष शासन के निमयानुसार विधुत आडिट कराया जावे।

11 जनरेटर की व्यवस्था भवन से दूर की गई है तथा समय-समय पर निर्धारित मरम्मत कार्य आवश्यक रूप से कराया जावे तथा टेस्टिंग रिपोर्ट का रिकार्ड रखा जावे ।

12 प्रतिवर्ष फायर आडिट कराया जाना अति आवश्यक है आडिट में पाई जानी वाली कमिर्यो की तत्काल पूर्ति की जावे तथा फायर विभाग को सूचित किया जावे ।

13 भवन में फायर फायटिंग के संचालन हेतु आपातकालीन स्थिति में कार्य करने हेतु स्टॉप को अधिकृत फायर एजेन्सी से समय- समय प्रशिक्षण दिलाया जावे जिसमें स्टाफ के सभी मेम्बर आवश्यक रूप से सम्मलित होवे नये स्टाफ/ मेम्बर को भी फायर फायटिंग एवं आपतकाल स्थिति में कार्य करने का प्रशिक्षण दिलाया जावे।

14 भवन में हाउसकीपिंग का विशेष ध्यान रखा जावे किसी की अनावश्यक एव ज्वलनशील पदार्थ को भवन से हटाया जावे भवन में नही रखा जावे

15 भवन के सभी फलोर एरिया के बाहरी निकासों को खुला रखा जावेग किसी भी स्थति में उनमें ताला या बाधा / आने जाने हेतु अवरोध नही डाला जावे।

16 आवेदक/ स्वामी को प्रदाय की जा रही अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र /(Fire Safety Certificate) जारी आदेश दिनांक से "तीन वर्ष" की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने कि "दो माह पूर्व" नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष ३० जून तक अग्निशमन ऑडिट रिपोर्ट के साथ यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी अग्निशमन उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे है।

17 भवन में स्थापित समस्त फायर उपकरणों को हमेशा ऑपरेशन स्थिति में रखा जावे। फायर एक्सटिंग्यूशर को समय समय पर रिफिलिंग एवं टेस्टिंग करवाना आवश्यक होगा , भवन में गुड हाउसिंग रखा जावे, तथा शासन के निर्धारित अनुसार भवन की इलेक्ट्रिक आडिट रिपोर्ट प्राप्त की जावे । भवन में स्थापित पम्पों की समय समय पर चलाकर देखा जावे तथा विधिवत रिकार्ड रखा जावे समय समय मॉक ड्रिल एवं एबैकुऐशन ड्रिल कराया जावे । भवन में कार्यरत कर्मचारियो को फायर उपकरण संचालन का प्रशिक्षण देना आवश्यक होगा । भवन की फायर फायटिंग व्यवस्था को हर समय चालू स्थिति में रखा जाना संबंधित की पूर्ण जिम्मेंदारी रहेगी। भवन में किसी का बिना संबंधित विभाग की अनुमति के ज्वलनशीन पदार्थ स्टोर नही किया जावे ।

18 शासन के परिपत्र दिनांक 16-12-22 तथा संशोधन आदेश क्र0 1981/895002/2024 Date 08-01-2024 ए.डी.एम कार्यालय दिनांक 12-02-24 के पालन में फायर फीस जमा करने हेतु पत्र अशसे/ फायर 3312 दिनांक 20-11-2024 से सूचित किया गया । आवेदक के निर्धारित फायर सुरक्षा फीस राशि रू0-16752 /- संबंधित ग्राम VILLAGE BADODIYA KALA, KANADIA ROAD, INDORE के खाते में रसीद क्रमांक 11/ date - 28-11-2024 से जमा की गई ।

19 उल्लेखित भवनों के स्वामी / संचालको को भवन प्रत्येक वित्तीय वर्ष 30 जून तक निर्धारित परिशिट एवं प्रारूप में अग्नि शमन ऑडिट रिपोर्ट अग्निशनम प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी

Office Of INDORE Collector/Fire Officer,
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100017244/FNOC/COL/2024/0685

आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 24, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 18-Dec-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : SANJAY BIRTHARE VEDAANT VIDHYAKULAM KANADIA ROAD INDORE

20 यह प्रमाण-पत्र मात्र अग्निसुरक्षा हेतु है यह भू उपयोग या भवन-अनुज्ञा को मान्यता प्रदाय नही करता है और न ही भवन के अधिभोग की अनुमति प्रदान करता है

अत: गठित समिती की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तो एवं प्रावधानों के तहत उक्त् भवन हेतु Fire Safety Certificate के स्वीकृति अग्नि प्राधिकारी द्वारा प्रदाय की गई है । तद्नुसार जारी किया जाता है ।

ROSHAN KUMAR
Digitally signed by ROSHAN KUMAR
Date: 2024.12.19 13:03:34 -05'00'

INDORE Collector/Fire Officer,

INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh